

## 軽油供給仕様書

この仕様書は、高知市総合運動場ナイター照明用自家発電設備で使用する軽油について適用する。  
 なお、本仕様書に関し疑義を生じた場合は施設管理者と協議し、その指示によるものとする。

項目	施設名 高知市総合運動場野球場ナイター照明用自家発電設備
品 質	軽油（ローリー渡し）
契 約 期 間	平成 31 年 2 月 1 日 ～ 平成 31 年 4 月 30 日
購 入 予 定 量	3ヶ月総量：約 3,200 ㍓ ※ただし3ヶ月間の使用量は一定でなく、購入量を約束するものではない。
納 入 場 所	高知市大原町 158 番地 高知市総合体育館東 自家発電機
納 入 期 日	平日及び土曜日の午前 9 時から午後 5 時までの間に納入する。 原則として納入日の前日までに施設係員より注文の連絡を行う。
搬 入 方 法	搬入量に見合った大きさのタンクローリーによる搬入とし、施設管理者立会のうえ、所定の油庫に給油する。なお、搬入作業は、すべて搬入業者によって行うものとし、静電気防止対策等、搬入時の安全について十分留意すること。
搬 入 予 定 量	約 400～600 ㍓／回 ※ただし1回ごとの搬入量は一定でない。
用 途	自家発電設備用燃料
受 入 設 備	鋼板製キュービクル形油庫（容量 900 ㍓） タンクローリー停車位置から給油口までおよそ 5 m
そ の 他	給油ごとに、給油量を確認し納品伝票を発行すること。 初回納入前に搬入軽油の J I S に基づく製品試験成績書を提出のこと。 また、必要に応じ納入品のサンプリングを行うことがある。